

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1250080

**Výrobek:** Fotovoltaický rozváděč

**Typ:** RFVE-ACS-AC-S-3-5-0-0A-1250A-24V-14  
(varianty viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** 230/400 V, až 1600 A, IP54, velikost 2000xš1000xh600

**Objednatel:** KAVOJ kovovýroba s.r.o.  
K Hlásku 683, 164 00 Vokovice (část), Česká republika

**Výrobce:** KAVOJ kovovýroba  
Trojanová 118, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 242927-01/02 ze dne: 26.02.2025

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:2021 příloha DD

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 242927 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 27.02.2028

28.02.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



242927-01