

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230055

Výrobek: Fotovoltaický rozváděč

Typ: RFVE-DC (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 1000 V DC, do 320 A, do 10 kA, IP65/20

Objednatel: KAVOJ kovovýroba s.r.o.
Lužná 591/4, 160 00 Vokovice (část), Česká republika

Výrobce: KAVOJ kovovýroba s.r.o.
Lužná 591/4, 160 00 Vokovice (část), Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 230134-01/01 ze dne: 15.02.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230134 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označena * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 06.03.2026

07.03.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



230134-01