

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, uděluje

## CERTIFIKÁT

č.: 1220595

**Výrobek:** Fotovoltaické rozvaděče KAVOJ

**Typ:** RFVE-O-NP-1-72-4-40-600V-05 (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** 230/400 V AC, 50 Hz, 1000 V DC, do 63 A, do 10 kA

**Objednatel:** KAVOJ kovovýroba s.r.o.  
Lužná 591/4, 160 00 Vokovice (část), Česká republika

**Výrobce:** KAVOJ kovovýroba s.r.o.  
Lužná 591/4, 160 00 Vokovice (část), Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 222670-01/01 ze dne: 20.12.2022

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-3:12

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 222670 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)

**Platnost certifikátu je omezena do:** 29.12.2025

30.12.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



222670-01